

Сведения о проведенных контрольных проверках

2021 год				
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Майминскому и Чемальскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Алтай	Плановая выездная проверка по соблюдению требований пожарной безопасности, предупреждения, выявления и пресечения их нарушений	01.06.-29.06.	В ходе проверки нарушений не выявлено	
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Горно-Алтайску Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Алтай	Плановая выездная проверка по соблюдению требований пожарной безопасности, предупреждения, выявления и пресечения их нарушений	09.06-29.06.	В ходе проверки выявлены следующие нарушения: 1. На объекте защиты эксплуатируется в цокольном этаже помещение столовой с числом посадочных мест 40 с одним эвакуационным выходом. 2. На первом этаже здания в актовом зале допускается отделка стен из горючих материалов (панели) сертификат на который отсутствует.	Принятые меры по устранению нарушений: 1. Всероссийским добровольным пожарным обществом заключили договор на расчеты пожарного риска в цокольном этаже помещения столовой. 2. До ноября 2021 года планируется демонтаж панелей в актовом зале.